

Certificado de Inspección Periódica de Instalación Interior de Gas

Tipo Construcción	EDIFICIO		
Tipo Edificio	CON CENTRAL TERMICA MAYOR A 70 kW		
Certifica			
Sello	VERDE	Fecha Otorgamiento Sello	31/10/2017 15:01
N° Sello	VG-47004	Fecha Vencimiento	31/10/2019 00:00
Detalle Sellos Individuales	Página 2		

N° 1217161	
Codigo de Verificación	
7CB56-9545E-B5DDF-90793	
Fecha Hora Impresión	31/10/2017 16:00

CONSTRUCCION

Dirección:	AVENIDA CRISTOBAL COLON 5185			Comuna	Las Condes		
Región:	Metropolitana						
Tipo Instalación:		Usada	Cantidad de Pisos:		21	Cantidad de Instalaciones:	180
Destino:		HABITACIONAL				Año Construcción:	
Cantidad de Calderas:	2	Cantidad Conductos		Colectivos	0	Individuales	0

Información de la Constructora

RUT		Razón Social	
RUT Rep. Legal		Nombre Representante Legal	

Información Contratante de la Inspección Periódica

Cargo	Comité de Administración		
Razón Social / Nombre:	Cristobal Mir Gacitua	RUT	10.981.279-K
Nombre Representante Legal:		RUT Rep. Legal:	

Información Inmobiliaria o Propietario

RUT	10.981.279-K	Razón Social/Nombre	Cristobal Mir Gacitua
RUT Rep. Legal		Nombre Representante Legal	

Información Comunidad

RUT	53.306.176-1	Nombre	EDIFICIO PARQUE COLON 5185
-----	--------------	--------	----------------------------

Entidad de Certificación

Entidad	ASESORIAS AMBIENTALES NACIONALES E.I.R.L.	Rut	76.097.737-3
Dirección:	AV. MANQUEHUE SUR 1566	Región:	Metropolitana
Comuna:	Las Condes	Teléfono:	
Representante Legal:	ENRIQUE GASTON ESCOBAR ESPINOZA	RUT Rep. Legal:	6.286.916-K
Inspector:	ENRIQUE GASTON ESCOBAR ESPINOZA	RUT Inspector:	6.286.916-K

Reglamentación Aplicable

DECRETO 222

Datos Instalador Central Térmica

Instalador:		RUT	
-------------	--	-----	--

Datos Instalación Interior de Gas

Instalador:		RUT:	
Suministro:	NATURAL	Empresa Distribuidora:	METROGAS S.A.

Historial de Instalación

Sello Anterior:	VG-27269	Fecha:	21/08/2013
Declaración Anterior:		Fecha Declaración (si corresponde):	

Detalle Sellos N° VG-47004

Tipo Construcción		EDIFICIO	
Tipo Edificio		CON CENTRAL TERMICA MAYOR A 70 kW	
Certifica			
Sello	VERDE	Fecha Otorgamiento Sello	31/10/2017 15:01
N° Sello	VG-47004	Fecha Vencimiento	31/10/2019 00:00

N° 1217161	
Codigo de Verificación	
7CB56-9545E-B5DDF-90793	
Fecha Hora Impresión	31/10/2017 16:00

Detalle de Sellos Individuales	
N° Depto	Código Sello
21	VD-1869615
22	VD-1869616
23	VD-1869617
24	VD-1869618
25	VD-1869619
26	VD-1869620
27	VD-1869621
28	VD-1869622
29	VD-1869623
31	VD-1869624
32	VD-1869625
33	VD-1869626
34	VD-1869627
35	VD-1869628
36	VD-1869629
37	VD-1869630
38	VD-1869631
39	RD-213663
41	VD-1869632
42	VD-1869633
43	VD-1869634
44	VD-1869635
45	VD-1869636
46	VD-1869637
47	RD-213664
48	VD-1869638
49	VD-1869639
51	VD-1869640
52	VD-1869641
53	VD-1869642
54	VD-1869643
55	VD-1869644
56	VD-1869645
57	VD-1869646
58	VD-1869647
59	VD-1869648
61	VD-1869649
62	VD-1869650
63	VD-1869651
64	VD-1869652

N° Depto	Código Sello
65	VD-1869653
66	VD-1869654
67	VD-1869655
68	VD-1869656
69	VD-1869657
71	VD-1869658
72	VD-1869659
73	VD-1869660
74	VD-1869661
75	VD-1869662
76	VD-1869663
77	VD-1869664
78	VD-1869665
79	VD-1869666
81	VD-1869667
82	VD-1869668
83	VD-1869669
84	VD-1869670
85	VD-1869671
86	VD-1869672
87	VD-1869673
88	VD-1891952
89	VD-1891953
91	VD-1891954
92	VD-1891955
93	VD-1891956
94	VD-1891957
95	VD-1891958
96	VD-1891959
97	VD-1891960
98	VD-1891961
99	VD-1891962
101	RD-213665
102	VD-1891963
103	VD-1891964
104	VD-1891965
105	VD-1891966
106	VD-1891967
107	VD-1891968
108	VD-1891969
109	VD-1891970
111	VD-1891971
112	VD-1891972
113	VD-1891973
114	VD-1891974
115	VD-1891975
116	VD-1891976
117	VD-1891977
118	VD-1891978
119	VD-1891979
121	VD-1891980

N° Depto	Código Sello
122	VD-1891981
123	VD-1891982
124	VD-1891983
125	VD-1891984
126	VD-1891985
127	VD-1891986
128	VD-1891987
129	VD-1891988
131	VD-1891989
132	VD-1891990
133	VD-1891991
134	VD-1891992
135	VD-1891993
136	VD-1891994
137	VD-1891995
138	VD-1891996
139	VD-1891997
141	VD-1891998
142	VD-1891999
143	VD-1892000
144	VD-1892001
145	VD-1892002
146	VD-1892003
147	VD-1892004
148	VD-1892005
149	VD-1892006
151	VD-1892007
152	VD-1892008
153	VD-1892009
154	VD-1892010
155	VD-1892011
156	VD-1892012
157	VD-1892013
158	VD-1892068
159	VD-1892015
161	VD-1892016
162	VD-1892017
163	VD-1892018
164	VD-1892019
165	VD-1892020
166	VD-1892021
167	VD-1892022
168	VD-1892023
169	VD-1892024
171	VD-1892025
172	VD-1892026
173	VD-1892027
174	VD-1892028
175	VD-1892029
176	VD-1892030
177	VD-1892031

N° Depto	Código Sello
178	VD-1892032
179	VD-1892033
181	RD-213666
182	VD-1892034
183	VD-1892035
184	VD-1892036
185	VD-1892037
186	VD-1892038
187	VD-1892039
188	VD-1892040
189	VD-1892041
191	VD-1892042
192	VD-1892043
193	VD-1892044
194	VD-1892045
195	VD-1892046
196	VD-1892047
197	VD-1892048
198	VD-1892049
199	VD-1892050
201	VD-1892051
202	VD-1892052
203	VD-1892053
204	VD-1892054
205	VD-1892055
206	VD-1892056
207	RD-213667
208	VD-1892057
209	VD-1892058
211	VD-1892059
212	VD-1892060
213	VD-1892061
214	VD-1892062
215	VD-1892063
216	VD-1892064
217	VD-1892065
218	VD-1892066
219	VD-1892067

Anexo Certificado de Inspección Periódica de Instalación Interior de Gas

Tipo Construcción		EDIFICIO	
Tipo Edificio		CON CENTRAL TERMICA MAYOR A 70 kW	
Certifica			
Sello	VERDE	Fecha Otorgamiento Sello	31/10/2017 15:01
N° Sello	VG-47004	Fecha Vencimiento	31/10/2019 00:00

N° 1217161	
Codigo de Verificación	
7CB56-9545E-B5DDF-90793	
Fecha Hora Impresión	31/10/2017 16:00

PROGRAMA DE INSPECCION

Cantidad de Viviendas Inspeccionadas: 180.

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término
Inspección de artefactos	27/10/2017 09:00	29/10/2017 21:00
Inspección de recintos con artefactos y arranques de gas	27/10/2017 09:00	29/10/2017 21:00
Inspección de redes y verificación de hermeticidad	27/10/2017 09:00	29/10/2017 21:00
Inspección de equipos de GPL y medidores de gas	27/10/2017 09:00	29/10/2017 21:00

INFORMACION OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES COLECTIVAS

1. Conductos Colectivos

No posee

2. Centrales Termicas (Calderas)

Calderas	Emplazamiento	Potencia Total (kW)	Observaciones
2	AZOTEA	500	

DEFECTOS DE INSTALACIONES INTERIORES

Defectos Críticos

No posee

Defectos Mayores

No posee

Defectos Menores

No posee

DEFECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES COLECTIVAS

Defectos Críticos

No posee

Defectos Mayores

No posee

Defectos Menores

No posee